

Starostwo Powiatowe
w Olsztynie
Plac Bema 5
10-516 OLSZTYN
18

Olsztyn dnia 31.08.2011r

GŚ VII 6341.29.2011

DECYZJA

Na podstawie art. 36 ust.3 , art. 37, art. 122 ust 1pkt1, art. 123 ust.1 oraz art 135 ustawy z dnia 18 lipca 2001r –Prawo wodne (Dz .U. Nr 115,poz 1229) , oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego - po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Urząd Gminy Świątki w sprawie pozwolenia wodno-prawnego na pobór wody i odprowadzanie wód popłucznych z ujęcia gminnego we wsi Świątki gm. Świątki pow: olsztyński woj.warmińsko-mazurskie

o r z e k a m

1/ Uchylić w całości decyzję nr GŚ IV 6223/70/2000/2001 z dnia 05.02.2001 r wydaną przez Starostę Olsztyńskiego dotyczącą pozwolenia wodno-prawnego na pobór wody i odprowadzanie wód popłucznych z ujęcia gminnego we wsi Świątki gm. Świątki

2./Zezwolić Urzędowi Gminy Świątki na pobór wody podziemnej w ilości do $Q_{sr}/db = 307,2 \text{ m}^3/db$, $Q_{max}/h = 48,0 \text{ m}^3/h$,
w celu zaspokojenia potrzeb socjalno- bytowych

3/ Pobór wody odbywa się z ujęcia zlokalizowanego na dz 30/16 obr Świątki gm Świątki pow: olsztyński składającego się ze studni nr 1 i 2 o następujących parametrach:

studnia nr 1 głębokość $H=83,0 \text{ m}$, $Q_{eksp} = 59,0 \text{ m}^3/h$ $s=3,5 \text{ m}$

studnia nr 2 głębokość $H=85 \text{ m}$, $Q_{eksp} = 90,0 \text{ m}^3/h$ $s=2,7 \text{ m}$

przy zatwierdzonych zasobach dla ujęcia w ilości $Q=149,0 \text{ m}^3/h$ i $s=2,7-3,5 \text{ m}$

4// Zezwolić Urzędowi Gminy Świątki na odprowadzenie wód popłucznych w ilości $Q_{śred} = 0,99 \text{ m}^3/dobę$ z filtrów złoż z uzdatniających poprzez osadnik 3-komorowy o pojemności $V=6,9 \text{ m}^3$ rurociągiem PCVØ 160 do pobliskiego rowu melioracyjnego

5/ Skład odprowadzanych popłuczyn nie może przekraczać n/w parametrów :

-zawiesina ogólna $35 \text{ mg}/\text{dm}^3$

-żelazo ogólne $10,0 \text{ mg Fe}/\text{dm}^3$

Ilość wykonanych analiz powinna być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w zakresie odprowadzania ścieków

6/ Zobowiązuje się Urząd Gminy Świątki do:

- utrzymania w dobrym stanie technicznym i sanitarnym obudowy studni, urządzeń związanych z pomiarami i poborem wody oraz terenu wyznaczonego bezpośrednią strefą ochrony studni.

-utrzymywanie takich parametrów wody, które będą odpowiadały wymogom sanitarnym dla wody do picia i potrzeb gospodarczych zgodnie

z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie jakości wody

- przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.Nr 61.poz417)
- zapewnienia szczelności obudowy tak , aby nie przedostały się do jej wnętrza wody opadowe ani gruntowe,
 - prowadzenia na bieżąco rejestru ilości zużytej wody
 - prawidłowej eksploatacji źróz filtracyjnych i ich wymiany zgodnie z instrukcją

7/ Pozwolenie wodno -prawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń

8/ Pozwolenie niniejsze ważne jest od dnia 31.08.2011r do 31.08. 2020r . i obowiązuje każdorazowo właściciela ujęcia.

U Z A S A D N I E N I E

Urząd Gminy Świątki w dniu 05.07.2011r wystąpiła z wnioskiem o wydanie nowego pozwolenia wodno-prawnego na pobór wody i odprowadzenie wód popłucznych z ujęcia gminnego w obr Świątki gm Świątki , którego zasoby zostały zatwierdzone przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie decyzją nr 141/73 z dnia 14.11.1973 r . Do wniosku dołączono dokumentację tj.(operat wodno-prawny sporządzony przez Elżbietę Kołak) która spełnia wymogi i pozwala na wydanie decyzji w podanym zakresie i ustalonych warunkach..

Od pozwolenia niniejszego służy prawo wniesienia odwołania do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku za pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania .

Otrzymują:

1/ Urząd Gminy Świątki

2/a/a

Do wiadomości

3/.RZGW w Gdańsku



z up. STAROSTY OLSZTYŃSKIEGO
Wacław Babinik
Dyrektor Wydziału
Gospodarowania Środowiskiem