

Urząd Gminy w Świątkach

11-008 Świątki 87

Tel /fax.0-89 616-98-83,0-89 616-98-90, 0-89 616-98-22

[e-mail. urzad@swiatki.pl](mailto:e-mail.urzad@swiatki.pl) NIP 739-10-21-776 Regon 000546035

Zapytanie 6 do SIWZ

Wasze pismo z dnia 13-04-2017 r
znak

Nasz znak: ROS 271.1.2017

Świątki, dnia 14-04-2017

Sprawa: " Budowa instalacji fotowoltaicznych obsługujących budynek administracyjny
Urzędu Gminy Świątki i budynku Publicznego Gimnazjum oraz Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Świątkach" ROS 271.1.2017

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (*Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm*) w załączeniu przekazujemy – dotyczące postępowania jw. – otrzymane od wykonawcy pytania i odpowiedzi na nie:

Pytania.

1. Prosimy o informację, czy zamawiający podtrzymuje wymóg „Umożliwienie Inwestorowi, jednorazowo, w okresie trwania realizacji zadania i gwarancji zlecenia przeprowadzenia badań dostarczonych modułów fotowoltaicznych w niezależnym laboratorium na koszt Wykonawcy. Partia testowa powinna być, wybrana losowo, w ilości 5 sztuk, a wyniki przeprowadzonych badań powinny potwierdzić jakość oraz deklarowane parametry techniczne dostarczonych modułów. Wykonawca zapewni w dostawie odpowiednią ilość modułów fotowoltaicznych uwzględniając partię testową podlegającą badaniom. (tj. + 5 sztuk modułów PV)” pomimo tego, że do każdego modułu przedstawione będą wyniki Flashtestów.
 2. Zamawiający wymaga „Umożliwienie Inwestorowi, jednorazowo, w okresie trwania realizacji zadania i gwarancji zlecenia przeprowadzenia badań dostarczonych modułów fotowoltaicznych w niezależnym laboratorium na koszt Wykonawcy. Partia testowa powinna być, wybrana losowo, w ilości 5 sztuk, a wyniki przeprowadzonych badań powinny potwierdzić jakość oraz deklarowane parametry techniczne dostarczonych modułów. Wykonawca zapewni w dostawie odpowiednią ilość modułów fotowoltaicznych uwzględniając partię testową podlegającą badaniom. (tj. + 5 sztuk modułów PV)”.
- Zamawiający nie informuje przy tym jakie będą konsekwencje nie przejścia badania przez jeden lub więcej modułów. Tematyka tego nie została również podjęta w projekcie umowy. Prosimy o określenie tego, jakie będą konsekwencje nie potwierdzenia jakości modułu w badaniu laboratoryjnym.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

- Odp. 1.** Zamawiający podtrzymuje w.w. wymóg. Badania mają na celu potwierdzenie wyników dostarczonych Flashtest'ów oraz innych parametrów technicznych modułów fotowoltaicznych zamieszczonych w kartach katalogowych.
- Odp. 2.** Jeśli partia wybrana do przeprowadzenia testów nie uzyska wyników pozytywnych określonych przez niezależne laboratorium, w konsekwencji

Urząd Gminy w Świątkach

11-008 Świątki 87

Tel /fax.0-89 616-98-83,0-89 616-98-90, 0-89 616-98-22

[e-mail. urzad@swiatki.pl](mailto:e-mail.urzad@swiatki.pl) NIP 739-10-21-776 Regon 000546035

Zamawiający uzna, że produkty nie spełniają wymagań technicznych i jakościowych stawianych przez Zamawiającego w PFU oraz Zamawiający będzie wymagał dostarczenia produktów spełniających wymagania. W ramach dostarczenia nowej partii produktów Wykonawca również uwzględni dodatkowe 5 szt. modułów fotowoltaicznych i umożliwi przeprowadzenie badań celem potwierdzenia parametrów technicznych i jakościowych.

Celem ułatwienia oferentom określenia ewentualnych kosztów badań Zamawiający uzupełnia informacje dotyczącą zakresu testów których wykonanie się przewiduje.

- 1.Badanie elektroluminescencyjne 5 szt. modułów
- 2.Flash test 5 szt. modułów
- 3.Badanie w komorze starzeniowej 5 szt. modułów (dampheat 48)
- 4.Powtórzenie badania flash test 5 szt. modułów po przeprowadzeniu badań (dampheat 48)
- 5.Wydajność modułów w STC dla 5 szt. modułów

Wójt Gminy
Sławomir Kowalczyk (-)

do wiadomości:
Firma składająca zapytanie e-mail
Oferenci Wszyscy
Strona internetowa
Tablica ogłoszeń