

Zapytanie 8 do SIWZ

Wasze pismo z dnia 13-04-2017 r
znak

Nasz znak: ROS 271.1.2017

Świątki, dnia 14-04-2017

Sprawa: ” Budowa instalacji fotowoltaicznych obsługujących budynek administracyjny
Urzędu Gminy Świątki i budynku Publicznego Gimnazjum oraz Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Świątkach” ROS 271.1.2017

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (*Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm*) w załączeniu przekazujemy – dotyczące postępowania jw. – otrzymane od wykonawcy pytania i odpowiedzi na nie:

Pytanie 1.

1) W odpowiedzi 18 na pytanie dotyczące laboratoriów, w których mają być przebadane moduły, Zamawiający przedstawił 3 jednostki badawcze. Prosimy o potwierdzenie, że wybór jednego z trzech podanych laboratoriów, w którym mają być przebadane moduły, należy do Wykonawcy?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Odp. 1. . Zamawiający jedynie zaleca wykonanie badań laboratoryjnych w jednym z trzech wskazanych jednostek badawczych. Wybór laboratorium należy do Wykonawcy.

Celem ułatwienia oferentom określenia ewentualnych kosztów badań Zamawiający uzupełnia informacje dotyczącą zakresu testów których wykonanie się przewiduje.

- a. Badanie elektroluminescencyjne 5 szt. modułów
- b. Flash test 5 szt. modułów
- c. Badanie w komorze starzeniowej 5 szt. modułów (dampheat 48)
- d. Powtórzenie badania flash test 5 szt. modułów po przeprowadzeniu badań dampheat 48
- e. Wydajność modułów w STC dla 5 szt. modułów

Wójt Gminy
Sławomir Kowalczyk (-)

do wiadomości:
Firma składająca zapytanie e-mail
Oferenci Wszyscy
Strona internetowa
Tablica ogłoszeń