

Urząd Gminy w Świątkach

11-008 Świątki 87

Tel /fax. 0-89 616-98-83, 0-89 616-98-90, 0-89 616-98-22

e-mail. urząd@swiatki.pl NIP 739-10-21-776 Regon 000546035

URZĄD GMINY
11-008 ŚWIĄTKI 87
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 89 616 98 83, 89 616 98 90
fax 89 616 98 22

Zapytanie 9 do SIWZ

Wasze pismo z dnia 19-04-2017 r
znak

Nasz znak: ROS 271.1.2017

Świątki, dnia 20-04-2017

Sprawa: " Budowa instalacji fotowoltaicznych obsługujących budynek administracyjny
Urzędu Gminy Świątki i budynki Publicznego Gimnazjum oraz Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Świątkach" ROS 271.1.2017

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (*Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm*) w załączeniu przekazujemy – dotyczące postępowania jw. – otrzymane od wykonawcy pytania i odpowiedzi na nie:

Pytanie 1.


1. W trakcie wizji lokalnej stwierdzono silne zawilgocenie płatwi drewnianych stanowiących podpory pokrycia dachu blachą trapezową na budynku Publicznego Gimnazjum. Czy w związku z ewentualną koniecznością wymiany płatwi dachowych Zamawiający przewiduje również wymianę pokrycia dachu i/lub doszczelnienie wszystkich miejsc łączenia blach ze sobą i z płatwami? Pozostawienie tych nieszczelności doprowadzi z czasem do całkowitego zniszczenia (zgnicia, zbutwienia, itp.) konstrukcji drewnianych i w konsekwencji do zapadnięcia dachu.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Odp. 1. Przed przystąpieniem do projektowania konstrukcji montażowej dla modułów PV Zamawiający wymaga wykonania ekspertyzy konstrukcji dachu zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane i umieszczenie niezbędnych prac w projekcie wykonawczym. Zamawiający w pkt 4.2 PFU poinformował że Wszelkie koszty związane z ewentualną modernizacją poszycia (tj. przebicia przez dach do stropu czy wzmocnienie konstrukcji) leżą po stronie Wykonawcy

Wójt Gminy

do wiadomości:
Firma składająca zapytanie e-mail
Strona internetowa Oferenci Wszyscy
Tablica ogłoszeń


mgr Sławomir Kowalczyk