

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2018 poz.2081), w związku z art. 10 i 123 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2069 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku

**Zakładu Obsługi Technicznej Obiektów Pana Rafała Suchowskiego ul. Rydza Śmigłego 36/6,
65-610 Zielona Góra
reprezentowanego
przez Panią Monikę Suchowską-Kisielewicz**

postanawiam

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Świątki na dz. nr 57/1 obręb Świątki.

UZASADNIENIE

Zakład Obsługi Technicznej Obiektów Pana Rafała Suchowskiego ul. Rydza Śmigłego 36/6, 65-610 Zielona Góra wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Świątki na dz. nr 57/1 obręb Świątki.

Planowana inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko §3 ust. 1 pkt 77 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 71).

W związku z powyższym wniosek wraz z załącznikami 24.01.2019 r. został przesłany do zaopiniowania Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Olsztynie i Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (RZGW w Gdańsku) w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie pismem znak: ZNS.4083.14.2019.MA z dnia 07.02.2019 r. (data wpływu do Urzędu 08.02.2019 r.) oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie pismem znak: GD.RZŚ.435.134.2019.PK z dnia 01.03.2019 r. (data wpływu do Urzędu 07.03.2019 r.) analizując kartę informacyjną przedsięwzięcia, stwierdzili, że planowane zamierzenie inwestycyjne nie wymaga potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie po przeanalizowaniu karty informacyjnej przedsięwzięcia pismem z dnia 21 lutego 2019 r. znak: WOOS.4220.43.2019.SCH.1

stwierdził, że dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Świątki, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 57/1 obręb Świątki, gm. Świątki. Powierzchnia oczyszczalni wynosi 0,8035 ha. Na terenie oczyszczalni znajdują się obiekty wchodzące w skład ciągu technologicznego oczyszczania, do których zaliczamy:

1. Krata rzadka ręcznie czyszczona o prześwicie 30 mm,
2. Krata mechaniczna schodkowa gęsta o prześwicie 3 mm, zintegrowana z piaskownikiem,
3. Komora retencyjna (KR), zbiornik ze stali o wymiarach w rzucie 6,0x6,0 m i wysokości 3,6 m,
4. Reaktor biologiczny – zbiornik żelbetowy składający się z:
 - komory denitryfikacji (KD) o wymiarach w rzucie 5,0x1,95 m i wysokości 3,55 m,
 - komory nityfikacji (KNA) o wymiarach w rzucie 5,0x2,75 m i wysokości 3,50 m,
 - komory nityfikacji (KNB) o wymiarach w rzucie 5,0x5,0 m i wysokości 3,50 m,
 - Osadnik wtórny pionowy OW o średnicy 4,50 m i całkowitej wysokości 35,25 m,
5. Komora pomiarowa z kręgów żelbetowych (KQ) wyposażona w przepływomierz elektromagnetyczny,
6. Komora maszynowni z pompami, zasuwami i rozdzielnią elektryczną,
7. Staw ściekowy ST – awaryjne wykorzystywanie pojemności retencyjnej,
8. Zbiornik osadu nadmiernego (ZON) o wymiarach w rzucie 3,50x3,50 m i wysokości 3,50 m
9. Przepompownia odcieków (SO) - studnia o średnicy 1,20 m i wysokości 3,50 m
10. Poletka osadowe (PO) – dwa poletka o wymiarach w rzucie 15,0x6,0 m oraz dwa poletka o wymiarach w rzucie 15,0x5,60 m. Wysokość poletek 0,6 m.

jak również budynek socjalno-obslugowy, wolnostojący, parterowy oraz sieci technologiczne łączące poszczególne obiekty technologiczne, sieci kanalizacji wewnętrznej, sieć elektryczna NN kablowa, oświetlenie terenu za pomocą lamp w oprawach rtęciowych, zieleń izolacyjna i trawniki, ogrodzenie terenu oczyszczalni z bramą wjazdową.

Zakres planowanej inwestycji obejmuje:

- przebudowę pomieszczenia budynku obsługi BO – montaż instalacji mechanicznego odwadniania osadów w pomieszczeniu garażowym,
- budowę silosa wapna,
- budowę biofiltra,
- budowę wiaty do magazynowania osadu odwodnionego 25 m²,
- przebudowę zbiornika zagęszczania osadu nadmiernego ZON – montaż mieszadła, remont pokrycia zbiornika osadu,
- wymianę wyposażenia technologicznego w obiektach: komora retencyjna – mieszadło, komora denitryfikacji KD – mieszadło, komora nityfikacji KNA i KNB – napowietrzanie rusztowe,
- ocieplenie wiaty separatorów – kraty i piaskownika,
- rozbudowę instalacji wodociągowej, doprowadzenie wody z rur. PE 50 do maszynowni,
- rozbudowę rurociągu osadu nadmiernego,
- budowę rurociągu odprowadzania odcieków ze Stacji odwadniania osadu oraz z placu magazynowania osadów,
- budowę punktu zlewczego ścieków dowożonych wraz ze zbiornikiem retencyjno – mineralizacyjnym,
- wymianę pompy zatapianej w przepompowni odcieków.

W odległości 147 m od ogrodzenia oczyszczalni znajdują się najbliższe budynki mieszkalne. Po przeanalizowaniu karty informacyjnej przedsięwzięcia można stwierdzić, że poza terenem oczyszczalni ścieków nie zostaną przekroczone dopuszczalne wartości emisji hałasu pochodzące od planowanych obiektów określone w obowiązujących przepisach. Nie przewiduje się, aby planowana inwestycja stanowiła źródło ponadnormatywnego oddziaływania na klimat akustyczny terenów sąsiednich. Zasięg oddziaływania oczyszczalni mieści się w granicach działki, na której zlokalizowana jest oczyszczalnia.

Głównym celem przeprowadzenia niniejszego przedsięwzięcia jest m.in. poprawa niezawodności pracy obiektów technologicznych części mechanicznej i biologicznej oczyszczalni oraz poprawa warunków odbioru ścieków dowożonych i przetwarzania osadów ściekowych. Z wodociągu będzie pobierana woda na cele socjalno-bytowe oraz technologiczne. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rów melioracyjny „KO” prowadzący wody do rzeki Pasłęki. Wody opadowe i roztopowe z połaci dachowych odprowadzane są do gruntu, natomiast z powierzchni utwardzonych zlokalizowanych na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków odprowadzane są do istniejącej kanalizacji wewnętrznej oczyszczalni.

W obszarze realizacji przedsięwzięcia ani w jego strefie oddziaływania nie występują obszary wodno – błotne, siedliska łąkowe i ujścia rzek. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza zasięgiem stref ochronnych ujęć wód, obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych oraz obszarów przylegających do jezior.

Podczas realizacji i eksploatacji inwestycji, zarówno środowisko gruntowo – wodne i wody powierzchniowe będą właściwie chronione przed jego potencjalnym wpływem, jak również nie będzie negatywnego oddziaływania na jednolite części wód podziemnych i powierzchniowych.

Aby zarówno zlikwidować jak i zminimalizować uciążliwości dla środowiska gruntowo – wodnego w ramach inwestycji zastosowane zostaną m. in. następujące rozwiązania:

- właściwa organizacja robót, placu budowy oraz zaplecza materiałów budowlanych uwzględniająca wymogi ochrony środowiska, warunki bhp i p.poż.,
- maksymalne skrócenie harmonogramu robót i szybkie oddanie do eksploatacji obiektów,
- stosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych,
- zastosowanie materiałów odpornych na korozję i ścieranie,
- maksymalne ograniczenie terenu wykorzystywanego w trakcie prac ziemnych, wykorzystanie powierzchniowej warstwy gruntu oraz humusu po zakończonych pracach ziemnych,
- selektywna zbiórka odpadów powstających w czasie realizacji inwestycji, w sposób uniemożliwiający ich niekorzystne oddziaływanie na środowisko gruntowo – wodne (kontenery), dążące do minimalizacji ilości odpadów oraz ich maksymalne wykorzystanie w miejscu ich powstania. Odpady zostaną przekazane do zagospodarowania upoważnionym odbiorcom posiadających odpowiednie zezwolenia z zakresu gospodarki odpadami,
- prowadzenie ewidencji odpadów,
- źródłem poboru wody będzie sieć wodociągowa,
- plac manewrowy i technologiczny wykonany będzie z płyt betonowych zbrojnych z odwodnieniem, co uniemożliwi emisję ścieków bezpośrednio do środowiska gruntowo – wodnego,
- płyty betonowe graniczące z terenem zielonym wyposażone będą w krawężniki zabezpieczające grunty przed przedostaniem się ewentualnych zanieczyszczeń,
- odcieki z odwodnienia wiaty do magazynowania osadu odwodnionego odprowadzane będą do projektowanego zbiornika retencyjno – mineralizacyjnego posadowionego na płycie fundamentowej,
- wody z odwodnienia wykopów będą odprowadzane do istniejącego stawu ściekowego tzw. wybłyszczającego ścieki oczyszczone, który obecnie jest niewykorzystywany i dalej odprowadzane zostaną do zbiornika.

Uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania techniczne chroniące środowisko, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”, przyjętych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911 i 1958).

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono, jak w sentencji niniejszego postanowienia.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie ul. Michała Kajki 10/12, 10-547 Olsztyn, za pośrednictwem Wójta Gminy Świątki, w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.



z up. Wójta
Sekretarz Gminy
mgr Jarosław Milewski