

Zapytanie o wyjaśnienia nr 8 do SIWZ ROS.271.2.2021

Wasze pismo z dnia 26-05-2021

Nasz znak: ROS.271.2.2021

Świątki, dnia 26-05-2021

Sprawa: **ROS.271.2.2021** „ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĄTKI na dz. nr geod. 57/1 obręb Świątki, gm. Świątki”

Działając na podstawie art.135 ust. 1-3 oraz art.137 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U z 24.10.2019 r. poz.2019), w załączeniu przekazujemy – dotyczące postępowania jw. – otrzymane od wykonawcy pytania i odpowiedzi na nie:

Proszę o wyjaśnienia:

1. POZYCJA NR 5.11 PRZEDMIARU 41,5M NATOMIAST ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ 47,6M KTÓRĄ WARTOŚĆ NALEŻY PRZYJĄĆ DO WYCENY?
2. POZYCJA NR 6.3 PRZEDMIARU 3 SZT NATOMIAST ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ 2 SZT KTÓRĄ WARTOŚĆ NALEŻY PRZYJĄĆ DO WYCENY?
3. POZYCJA NR 6.9 PRZEDMIARU 54,16 M NATOMIAST ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ 97,54 M KTÓRĄ WARTOŚĆ NALEŻY PRZYJĄĆ DO WYCENY?
4. POZYCJA NR 6.11 PRZEDMIARU 3 SZT NATOMIAST ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ 2SZT KTÓRĄ WARTOŚĆ NALEŻY PRZYJĄĆ DO WYCENY?
5. NA PROFILU RYSUNEK NR 13 ŚREDNICA FI 65PE - NIESTETY TAKA ŚREDNICA NIE WYSTĘPUJE WŚRÓD RUR PE. PROSZĘ O WYJAŚNIENIE JAKĄ ŚREDNICĘ RURY NALEŻY ZASTOSOWAĆ

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Dotyczy **ROS.271.2.2021** „ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĄTKI na dz. nr geod. 57/1 obręb Świątki, gm. Świątki”

- | | |
|-----------------|---|
| Odp. na Pyt. 1. | Do wyceny proszę przyjąć wartość 47,6 m |
| Odp. na Pyt. 2. | Do wyceny proszę przyjąć wartość 3 szt |
| Odp. na Pyt. 3. | Do wyceny proszę przyjąć wartość 97,54 m |
| Odp. na Pyt. 4. | Do wyceny proszę przyjąć wartość 3 szt |
| Odp. na Pyt. 5. | Do wyceny proszę przyjąć wartość PE 63 mm |
| Odp. na Pyt. 6. | , |

WÓJT
mgr Sławomir Kowalczyk