

Światki , dnia 20 marca 2009 roku

Znak : OŚ-862/ś/4/2009

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego t.j. z 2000 roku Dz.U. Nr 98 , poz. 1071 z późn.zm.) oraz na podstawie art. 71 ust.1 i ust. 2 pkt. 2 , art. 75 ust.1 pkt 4 i art. 48 ust. 1 i ust. 2 , art. 96 ust.1 , art. 101 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227) oraz § 3 ust. 1 pkt 63 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257 poz. 2573 z p.zm.) po wszczęciu postępowania administracyjnego w związku z wnioskiem Zakładu Usług Projektowych i Nadzoru Budowlanego mgr inż. Bronisław Gadzicki 10-687 Olsztyn , ul. Gen. Zaruskiego 28 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej oraz przyłączy w miejscowości Skolity –Dąbrówka –Kalisty

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej oraz przyłączy w miejscowości Skolity –Dąbrówka –Kalisty :

1. przy zachowaniu terminu realizacji przedsięwzięcia poza okresem lęgowym tj. w okresie 1 sierpnia –31 marca ,
2. przy nie pozostawianiu otwartych wykopów i po ułożeniu rur niezwłocznym zasypaniu wykopu ,

uzasadnienie

Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Budowlanego mgr inż. Bronisław Gadzicki 10-687 Olsztyn , ul. Gen Zaruskiego 28 wystąpił z wnioskiem z dnia 09 lutego 2009 roku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej oraz przyłączy w miejscowości Skolity –Dąbrówka – Kalisty na działkach o następujących numerach ewidencyjnych :

Obręb Skolity :

130/3, 396, 394, 130/1

obręb Kalisty :

121/1 ,7/1, 148, 118, 149 33/5, 146, 119, 67, 125, 127/1 , 19, 2.17/2, 17/1 , 33/6, 10/1, 18/3, 18/2, 6/3, 5, 2/3, 9/3, 111/, 2.8, 6/2, 6, 7, 73/1, 115/1 ,116, 116/1 , 117 , 28, 27/2 , 21/2, 118/4 , 118/3 , 114/1 , 114/2, 1.112/1, 112/2,. 41, 37, 38, 39 , 36/1 , 29/1, 2.27/1, 2.26 , 25/1, 45/1, 45/2, 46/3,55/1, 66/1, 2.56/3

Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę sieci wodociągowej z rur PCV i PE wraz z przyłączami do budynków . Sieć ta będzie zasilana z istniejącego ujęcia wody i stacji uzdatniania wody z wodociągu Gołogóra-Skolity . Długość projektowanej sieci

wodociągowej z rur PCV i PE o średnicy 90-110 mm wyniesie 3,5 km , długość przyłączy z rur PE o średnicy 32 –40 mm w ilości 21 sztuk wyniesie 0,4 km.

W/w inwestycja jest określana w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U.Nr 257 , poz. 2573 z p.zm.) jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, w stosunku do którego zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 63 w/w Rozporządzenia , może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W świetle powyższego oraz w oparciu o art. 71 ust.2 pkt 1 i art. 72 w/w ustawy zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - zawiadomienie z dnia 17.02.2009 roku znak: OŚ-862/Ś/4/2009.

Ponieważ ilość ustalonych przez organ stron postępowania przekroczyła 20 , to zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz.1227) zastosowano art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. Strony postępowania powiadomione były o etapach postępowania przez podanie do publicznej działalności (art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko) i nie zgłosiły uwag w powyższym temacie . Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy Wójt Gminy Świątki zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie (pismo z dnia 17 lutego 2009 roku znak: OŚ-862/Ś/4/2009) o opinię co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia . Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie Opinią Sanitarną znak : ZNS.4316-45/09 z dnia 25.02.2009 roku stwierdził , że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska Postanowieniem znak :RDOŚ-28-OON-6635-0003-007/09/ws z dnia 26 lutego 2009 roku wyraził opinię , że :

1. przy zachowaniu terminu realizacji przedsięwzięcia poza okresem lęgowym tj. w okresie 1 sierpnia –31 marca , przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na gatunki ptaków , dla ochrony których wyznaczono obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 DOLINA PASŁĘKI (kod obszaru PLB280002) ,
2. przy nie pozostawianiu otwartych wykopów i po ułożeniu rur niezwłocznym zasypaniu wykopu (co zminimalizuje starty wśród płazów , gadów i drobnych ssaków), przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na gatunki roślin i zwierząt oraz siedliska przyrodnicze , dla ochrony których wyznaczono specjalny obszar ochrony RZEKA PASŁĘKA (kod obszaru PLH280006) ,

można odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000. W oparciu o analizę informacji o planowanym przedsięwzięciu , zamieszczonych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia , opracowanej przez Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Budowlanego mgr inż. Bronisław Gadzicki 10-687 Olsztyn , ul. Gen. Żarskiego 28 oraz uwzględniając uwarunkowania określone w art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 , poz.1227) , nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia . Stanowisko powyższe zostało przedstawione w Postanowieniu Wójta Gminy Świątki znak: OŚ- 862/Ś/4/2009 z dnia 11 marca 2009 roku

W przeprowadzonej analizie uwzględniono :

- 1.) rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia

projektowane przedsięwzięcie obejmuje budowę sieci wodociągowej z rur PCV i PE wraz z przyłączami do budynków. Sieć ta będzie zasilana z istniejącego ujęcia wody i stacji uzdatniania wody z wodociągu Gołogóra –Skolity. . Długość projektowanej sieci wodociągowej z rur PCV i PE o średnicy 90-110 mm wyniesie 3,5 km długość przyłączy z rur PE o średnicy 32-40 mm w ilości 21 sztuk wyniesie 0,4 km. Wnioskodawca przewiduje zastosowanie rozwiązań organizacyjnych i technologicznych mających na celu ograniczenie negatywnego wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko , m.in. zawory antyskażeniowe , rury PCV i PE łączone na uszczelki i zgrzewanie , prawidłowa gospodarka odpadami),

2.) usytuowanie przedsięwzięcia

- Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci wodociągowej oraz przyłączy w miejscowości Skolity –Dąbrówka – Kalisty na działkach o następujących numerach ewidencyjnych :

Obręb Skolity :

130/3, 396, 394, 130/1

obręb Kalisty :

121/1 ,7/1, 148, 118, 149 33/5, 146, 119, 67, 125, 127/1 , 19, 2.17/2, 17/1 , 33/6, 10/1, 18/3, 18/2, 6/3, 5, 2/3, 9/3, 111/, 2.8, 6/2, 6, 7, 73/1, 115/1 ,116, 116/1 , 117 , 28, 27/2 , 21/2, 118/4 , 118/3 , 114/1 , 114/2, 1.112/1, 112/2,. 41, 37, 38, 39 , 36/1 , 29/1, 2.27/1, 2.26 , 25/1, 45/1, 45/2, 46/3,55/1, 66/1, 2.56/3.Trasa wodociągu przebiega przez tereny , których dotychczasowy sposób wykorzystania to : pobocza dróg , grunty orne ,łąki oraz nieużytki.

- teren , na którym przewidziana jest realizacja przedsięwzięcia objęty jest obszarem specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 DOLINA PASŁĘKI (kod obszaru PLB280002) oraz specjalnym obszarem ochrony RZEKA PASŁĘKA (kod obszaru PLH280006) ,

- dla terenu inwestycji nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

3.) rodzaj i skala możliwego oddziaływania

przedsięwzięcie nie będzie powodować zagrożenia wystąpienia poważnych awarii i nie będzie oddziaływać transgranicznie na żaden z elementów środowiska.

W związku z wypełnieniem przez Wnioskodawcę wymogów formalnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz po przeprowadzeniu analizy specyfiki planowanego przedsięwzięcia we wszystkich aspektach środowiskowych , orzeczono jak w sentencji decyzji.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania (art. 127 § 1 i 2 , art. 129 § 1 i 2 Kpa). Niniejszą decyzję dołącza się do wniosku o wydanie decyzji ,o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 , poz. 1227). Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia , w

którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna (art.72 ust. 3 cyt. ustawy)

Załączniki:

1. charakterystyka przedsięwzięcia
2. karta informacyjna przedsięwzięcia

otrzymują :

1. Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Budowlanego mgr inż. Bronisław Gadzicki 10-687 Olsztyn , ul. Gen Zaruskiego 28
2. strony postępowania otrzymują poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świątki oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Świątki <http://bip.swiatki.nowoczesnagmina.pl/> na podstawie art..74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199,poz. 1227)
3. a/a

Załącznik nr 1 do decyzji
Wójta Gminy Świątki znak : OŚ-862/ś/42009
z dnia 20 marca 2009 roku

Charakterystyka przedsięwzięcia

Nazwa przedsięwzięcia :

Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w miejscowości Skolity –Dąbrówka – Kalisty

Planowane przedsięwzięcie na działkach o następujących numerach ewidencyjnych :

Obręb Skolity :

130/3, 396, 394, 130/1

obręb Kalisty :

121/1 ,7/1, 148, 118, 149 33/5, 146, 119, 67, 125, 127/1 , 19, 2.17/2, 17/1 , 33/6, 10/1, 18/3, 18/2, 6/3, 5, 2/3, 9/3, 111/, 2.8, 6/2, 6, 7, 73/1, 115/1 ,116, 116/1 , 117 , 28, 27/2 , 21/2, 118/4 , 118/3 , 114/1 , 114/2, 1.112/1, 112/2,. 41, 37, 38, 39 , 36/1 , 29/1, 2.27/1, 2.26 , 25/1, 45/1, 45/2, 46/3,55/1, 66/1, 2.56/3

Sieć ta będzie zasilana z istniejącego ujęcia wody i stacji uzdatniania wody z wodociągu Gołogóra-Skolity i będzie zaopatrywać w wodę wsi Dąbrówka i Kalisty. Długość projektowanej sieci wodociągowej z rur PCW i PE o średnicy 90-110 mm wyniesie 3,5 km , długość przyłączy z rur PE o średnicy 32 –40 mm w ilości 21 sztuk wyniesie 0,4 km.

Zapotrzebowanie wody na potrzeby bytowo – gospodarcze wyniesie $Q=3,82 \text{ m}^3/\text{h}$. Sieć wodociągowa zostanie ułożona w gruncie a teren po zakończeniu robót przywrócony do stanu pierwotnego. Sieć wodociągowa i przyłącza będą przebiegać przez pobocza dróg , grunty orne , łąki oraz nieużytki .

Przewody stosowane do budowy wodociągu to nieplastyfikowany polichlorek winylu PCW oraz polietylen PE .Rury PCW są łączone za pomocą uszczelek gumowych a rury PE są łączone za pomocą zgrzewania. .

Całość sieci i przyłączy zostanie zostanie zainwentaryzowana geodezyjnie a armatura i jej lokalizacja w terenie oznaczona tabliczkami informacyjnymi na słupkach i obiektach budowlanych.