

Gmina Świątki

11-008 Świątki 87

Tel /fax.0-89 616-98-83,0-89 616-98-90, 0-89 616-98-22

urządgminy@swiatki.nowoczesnagmina.pl

oferenci wszyscy

Wasze pismo z dnia 22-01-2014
znak

Nasz znak: ZP 271.1.2014

Świątki, dnia 23 stycznia 2014

Sprawa: **Zapytanie nr 6** do zamówienia publicznego nr ZP.271.1.2014 „**Rozbudowa i modernizacja budynku użyteczności publicznej świetlicy wiejskiej w Skolitach**”

W odpowiedzi na złożone zapytanie nr 6 do SIWZ o treści

1) Prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi z dnia 17 stycznia 2014 dotyczącego przedmiaru robót. Zgodnie z Państwa odpowiedzią: *"do wyceny i stworzenia kosztorysu ofertowego należy stosować plik z przedmiarami z kosztami kwalifikowanymi, załączony oddzielnie od projektu"*.

We wspomnianym pliku dotyczącym branży elektrycznej znajdują się też koszty niekwalifikowane – pomieszczenie nr 7. Rozumiemy, że to też należy wycenić zgodnie z przedstawionym przedmiarem?

2) W projekcie branży elektrycznej (str. 135, pkt. 5.2 Tablica pomiarowa TP) projektant wspomina o konieczności montażu Tablicy pomiarowej TP. Nie została jednak ona uwzględniona w przedmiarze robót. Prosimy o informację czy należy ją dostarczyć i zamontować czy być może dostarcza ją dystrybutor energii i dlatego została pominięta w przedmiarze?

informujemy że;

1. informujemy że należy wycenić wszystkie koszty kwalifikowane i niekwalifikowane z przedmiaru załączonego oddzielnie.
2. informujemy że należy dostarczyć i zamontować tablicę pomiarową o której mowa na str 135, pkt 5.2 w projekcie elektrycznym.

Wójt Gminy
Janusz Sypiański
(-)

do wiadomości:
Oferenci Wszyscy