

Zapytanie 7 do SIWZ

Wasze pismo z dnia 13-04-2017 r
znak

Nasz znak: ROS 271.1.2017

Świątki, dnia 14-04-2017

Sprawa: " **Budowa instalacji fotowoltaicznych obsługujących budynek administracyjny Urzędu Gminy Świątki i budynku Publicznego Gimnazjum oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątkach**" ROS 271.1.2017

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (*Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm*) w załączeniu przekazujemy – dotyczące postępowania jw. – otrzymane od wykonawcy pytania i odpowiedzi na nie:

Pytanie 1.

W związku z planowanym udziałem w tym postępowaniu prosimy o wyjaśnienia treści SIWZ i odpowiedzi na poniższe pytania:

1. W związku z zapisem w SIWZ (Rozdział 1, pkt. Przedmiot zamówienia, ppkt. 8) dotyczącym obciążenia Wykonawcy kosztem wykonania prób i sprawdzeń dostarczonych modułów fotowoltaicznych przez niezależne laboratorium wskazane przez Zamawiającego proszę o podanie wysokości kosztu tego badania z uwzględnieniem lokalizacji wybranego laboratorium.
2. Zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym pkt. 6.5 Wykonawca ma zapewnić możliwość monitoringu zużycia energii elektrycznej w całym obiekcie. Wysokość zużycia energii w obiektach określona jest przez odpowiedni licznik energii należący do OSD. Ani Wykonawca, ani Inwestor nie ma możliwości ingerowania w ten element instalacji elektrycznej. Proszę o sprecyzowanie na czym ma polegać odczytywanie takich parametrów?
3. W związku z zamieszczeniem na Państwa stronie wszystkich dokumentów przetargowych w formacie PDF, zwracamy się z prośbą o udostępnienie wersji edytowalnych Załączników do SIWZ (od 1 do 5).

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Odp. 1. Uzyskanie informacji dotyczącej kosztów wykonania badań oraz wybór lokalizacji laboratorium leży po stronie Wykonawcy.

Celem ułatwienia oferentom określenia ewentualnych kosztów badań Zamawiający uzupełnia informacje dotyczącą zakresu testów których wykonanie się przewiduje.

1. Badanie elektroluminescencyjne 5 szt. modułów
2. Flash test 5 szt. modułów
3. Badanie w komorze starzeniowej 5 szt. modułów (dampheat 48)

Urząd Gminy w Świątkach

11-008 Świątki 87

Tel /fax.0-89 616-98-83,0-89 616-98-90, 0-89 616-98-22

[e-mail. urząd@swiatki.pl](mailto:urząd@swiatki.pl) NIP 739-10-21-776 Regon 000546035

4. Powtórzenie badania flash test 5 szt. modułów po przeprowadzeniu badań dampheat 48

5. Wydajność modułów w STC dla 5 szt. modułów

Odp. 2. Odczytywanie takich parametrów ma polegać na zainstalowaniu urządzenia pomiarowego za licznikiem stanowiącym własność OSD. Licznik musi posiadać możliwość komunikowania się z wybranym systemem monitorowania instalacji fotowoltaicznej. Wykonawca ani Inwestor w przypadku takiego rozwiązania nie ingerują w element instalacji elektrycznej jakim jest licznik energii należący do OSD.

Odp. 3. Umieszczono na stronie odpowiednie załączniki

Wójt Gminy
Sławomir Kowalczyk (-)

do wiadomości:
Firma składająca zapytanie e-mail
Oferenci Wszyscy
Strona internetowa
Tablica ogłoszeń