

Zapytanie 1 do SIWZ

Wasze pismo z dnia 17-08-2017 r
znak

Nasz znak: ROS.271.5.2017

Świątki, dnia 18-08-2017

Sprawa: „Budowa odcinka drogi wewnętrznej (o parametrach drogi klasy technicznej D) oraz zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 530 na drogę wewnętrzną” ROS.271.5.2017

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (*Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm*) w załączeniu przekazujemy – dotyczące postępowania jw. – otrzymane od wykonawcy pytania i odpowiedzi na nie:

Pytanie 1.

1. Czy Zamawiający dopuści zmianę konstrukcji nawierzchni jezdni z
- warstwa ścieralna z kostki betonowej typu “Behaton” grub. 8 cm
 - podsypka piaskowo-cementowa 1:4 grub. 3 cm

Na

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grub. 4 cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grub. 4 cm

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Odp. 1. Tak. Zamawiający dopuści zmianę konstrukcji nawierzchni jezdni
Zamawiający dopuści zmianę konstrukcji nawierzchni jezdni

z

- warstwa ścieralna z kostki betonowej typu “Behaton” grub. 8 cm
- podsypka piaskowo-cementowa 1:4 grub. 3 cm

Na

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grub. 4 cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grub. 4 cm

Wójt Gminy
Sławomir Kowalczyk (-)

do wiadomości:
Firma składająca zapytanie e-mail
Strona internetowa
Tablica ogłoszeń