

Zapytanie o wyjaśnienia nr 2 do SIWZ ROS.271.2.2021

Wasze pismo z dnia 17-05-2021

Nasz znak: ROS.271.2.2021

Świątki, dnia 17-05-2021

Sprawa: **ROS.271.2.2021** „ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĄTKI na dz. nr geod. 57/1 obręb Świątki, gm. Świątki”

Działając na podstawie art.135 ust. 1-3 oraz art.137 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U z 24.10.2019 r. poz.2019). w załączeniu przekazujemy – dotyczące postępowania jw. – otrzymane od wykonawcy pytania i odpowiedzi na nie:

Proszę o wyjaśnienia:

- 1 W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną oraz zakresem robót wymagającym dokładnej analizy dokumentacji przetargowej w celu przygotowania rzetelnej oferty zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o minimum 10 dni. Wiele firm w obecnej sytuacji pracuje zdalnie lub przez Covid-19 w bardzo okrojonym składzie, dlatego pozyskanie ofert znacznie się wydłuży.
- 2 Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że w okresie gwarancyjnym, koszty serwisowania urządzeń, w tym koszty materiałów eksploatacyjnych takich jak np. oleje, filtry, części normalnie zużywające się, które są kosztami eksploatacyjnymi a nie inwestycyjnymi, będzie ponosił Zamawiający/Eksploatator oczyszczalni
- 3 Prosimy o informację, czy jest możliwość dojazdu na teren budowy samochodu o masie całkowitej 40t.
- 4 Prosimy o potwierdzenie, że w związku z ciągłością pracy "starej oczyszczalni" koszt energii elektrycznej podczas rozruchu nowej oczyszczalni będzie ze względu na pobierane w tym czasie opłaty za oczyszczanie ścieków kosztem Zamawiającego/Eksploatatora oczyszczalni. Jeśli Zamawiający postanowi inaczej to prosimy o podanie aktualnej wartości energii elektrycznej będącą składową ceny 1m³ oczyszczanych ścieków. Dla równego traktowania stron postępowania, wartość ta po przemnożeniu przez ilości ścieków, które przepłyną podczas rozruchu technologicznego przez nową oczyszczalnię powinna zostać odjęta od kosztów energii elektrycznej zużytej podczas rozruchu technologicznego.
- 5 Prosimy o potwierdzenie, że koszty usunięcia i utylizacji osadu z poletek ociekowych oraz obiektów przeznaczonych do modernizacji leżą po stronie Zamawiającego jako eksploatatora oczyszczalni ścieków.
- 6 Jeśli usunięcie tych osadów jest po stronie Wykonawcy, prosimy o podanie ilości tego osadu.
- 7 Prosimy o udostępnienie przedmiarów robót w formie edytowalnej.
- 8 Prosimy o uzupełnienie SWZ o brakujące rysunki:
 - a. - schemat rozdzielnicy głównej,
 - b. - rysunek zbrojenia płyty przykrywającej zbiornik retencyjno-mineralny,
 - c. - rysunek fundamentów pod prasę taśmową w budynku odwadniania osadu,

- d. - projekt wiaty na osad - fundamenty, konstrukcja nośna, dach ,posadzki, obudowa wraz z opisem technicznym;
 - e. - rysunek wiaty istniejących separatorów z podaniem metody ocieplenia kraty i piaskownika,
 - f. - rysunek przykrycia zbiornika osadu nadmiernego ZON- wymiana,
 - g. - podanie warstw konstrukcyjnych oraz powierzchni projektowanych utwardzonych placów oczyszczalni;
 - h. - udostępnienie badań geotechnicznych
- 9 Czy w zakres zagospodarowania terenu wchodzi ogrodzenie oczyszczalni?
jeżeli tak, to proszę o podanie rodzaju i ilości ogrodzenia.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Dotyczy ROS.271.2.2021 „ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĄTKI na dz. nr geod. 57/1 obręb Świątki, gm. Świątki”

- Odp. na Pyt. 1. Zamawiający wyraża zgodę o wydłużeniu terminu składanie ofert o 12 dni
- Odp. na Pyt. 2. W okresie gwarancyjnym materiały eksploatacyjne tj. oleje i filtry, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania technologicznego oczyszczalni będzie ponosił Zamawiający. Natomiast koszt części zużywających się oraz koszt serwisowania urządzeń ponosi Wykonawca.
- Odp. na Pyt. 3. Na drodze dojazdowej do inwestycji nie występują ograniczenia tonażowe.
- Odp. na Pyt. 4. Koszt energii elektrycznej pozostaje kosztem Zamawiającego.
- Odp. na Pyt. 5. Wykonawca Odwodni osad w ramach testu nowej prasy natomiast, Zamawiający usunie i zutylizuje odwodniony osad we własnym zakresie.
- Odp. na Pyt. 6. Usunięcie osadów leży po stronie zamawiającego.
- Odp. na Pyt. 7. Zamawiający nie posiada przedmiarów w postaci edytowalnej.
- Odp. na Pyt. 8.
- schemat rozdzielnicy głównej,
- Informacje na temat rozdzielnicy znajdują się w tekście projektu cz. Elektrycznej
- rysunek zbrojenia płyty przykrywającej zbiornik retencyjno-mineralny,
- Informacje na temat płyty przykrywającej znajdują się w opracowaniu konstrukcyjnym
- rysunek fundamentów pod prasę taśmową w budynku odwadniania osadu,
- Wytyczne posadowieni prasy opisane są w opisie technologicznych (stacja odwadniania nie wymaga fundamentów)
- projekt wiaty na osad - fundamenty, konstrukcja nośna, dach ,posadzki, obudowa wraz z opisem technicznym;
- Projekt konstrukcyjny wiaty przesyłam w załączeniu
- rysunek wiaty istniejących separatorów z podaniem metody ocieplenia kraty i piaskownika,
- Metody ocieplenia kraty i piaskownika opisane są w opisie części technologicznej
- rysunek przykrycia zbiornika osadu nadmiernego ZON- wymiana,
- Rysunek przykrycia zamieszczony jest na rysunku ZON
- podanie warstw konstrukcyjnych oraz powierzchni projektowanych utwardzonych placów oczyszczalni;

Informacje o placu technologicznym stacji zlewczej ścieków dowożonych znajdują się w opisie części technologicznej

- udostępnienie badań geotechnicznych

Warunki geotechniczne zostały określono na podstawie dokumentacji archiwalnej z 2001r.

Informacje w tym zakresie przedstawione są w opisie części technologicznej

Odp. na Pyt. 9. Ogrodzenie nie wchodzi w zakres zamówienia.

Odp. na Pyt. 10. ,

Odp. na Pyt. 11.

do wiadomości:
Oferenci Wszyscy
strona internetowa BIP

Wójt Gminy
Sławomir Kowalczyk
(-)

z up. Wójta
Sekretarz Gminy
mgr Jarosław Milewski

WÓJT
mgr Sławomir Kowalczyk